

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/2007) „Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich“

Hersteller: GUARNIFLON S.p.A., Castelli Calepio, Italien
Art der Proben: Probepplatten, PTFE-Qualität
Bezeichnung der Proben: G200
Eingang der Proben: 14.04.2011
Probenehmer: Auftraggeber
TZW-Az.: MO 116/16

Das vorgelegte Probenmaterial G200 entspricht aus mikrobiologischer Sicht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 (11/2007).

Die Einzelergebnisse sind in einem gesonderten Prüfbericht zusammengefasst.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens am 31.08.2021.

Dieses Prüfzeugnis basiert auf der Erstprüfung (TZW-Az.: MO 080/11) vom 01.09.2011 und wurde verlängert.

Das Prüfzeugnis ist nur solange gültig, wie keine Veränderungen in Zusammensetzung und Herstellungsprozess des Werkstoffes erfolgen.

Karlsruhe, den 20.06.2016



Dr. J. Klinger / i.A. Dr.-Ing. R. Turković
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet